

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель председателя
Речицкого райисполкома

В.В.Близнец
2016 г.

ГРАФИК

зависимости температуры сетевой воды от температуры
наружного воздуха на отопительный сезон 2016-2017 г.г.
для котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 105 - 70 °С
с точкой излома 63,0 °С

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе	Температура воды в ИТП потребителя после узла смешения (элеватора)
+10	63,0	32,7	37,5
+9	63,0	34,0	39,4
+8	63,0	35,4	41,3
+7	63,0	36,7	43,3
+6	63,0	38,1	45,2
+5	63,0	39,4	47,1
+4	63,0	40,6	48,9
+3	63,0	41,8	50,7
+2	63,0	43,0	52,5
+1	64,5	44,2	54,3
+0	66,8	45,4	56,1
-1	69,2	46,5	57,8
-2	71,5	47,6	59,5
-3	73,8	48,8	61,3
-4	76,1	49,9	63,0
-5	78,4	51,0	64,7
-6	80,7	52,1	66,4
-7	82,9	53,1	68,0
-8	85,2	54,2	69,7
-9	87,4	55,2	71,3
-10	89,6	56,3	73,0
-11	91,9	57,3	74,6
-12	94,1	58,3	76,2
-13	96,3	59,4	77,8
-14	98,5	60,4	79,4
-15	100,6	61,4	81,0
-16	102,8	62,4	82,6
-17	105,0	63,3	84,1
-18	105,0	64,3	85,7
-19	105,0	65,2	87,2
-20	105,0	66,2	88,9
-21	105,0	67,2	90,4
-22	105,0	68,1	91,9
-23	105,0	69,1	93,5
-24	105,0	70,0	95,0

Действителен при наличии приложения №3: "Список котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 105 - 70 °С с точкой излома 63,0 °С на период отопительного сезона 2016-2017 г.г."

"Энергоснабжающая организация" КУП "Речицкий райжилкомхоз":

Генеральный директор

Главный инженер

А.А.Рапейко

Г.В.Пузан

УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель председателя

Речицкого райисполкома

В.В.Близнец

2016 г.

Список

котельных и ЦТП, работающих в температурном режиме 105 - 70 °С
с точкой излома 63,0 °С на период отопительного сезона 2016-2017 г.г.

№ п/п	Наименование теплоисточника
1	2
1	г. Речица, ул. 5-й микрорайон
2	ЦТП - 30
3	ЦТП - 31
4	ЦТП - 115

"Энергоснабжающая организация" КУП "Речицкий райжилкомхоз":

Генеральный директор

Главный инженер

А.А.Рапейко

Г.В.Пузан